

Acción	Reparación del equipo de bombeo.
fecha	mayo
lugar	Ubicado en la calle López Cotilla # 3000, col. San miguel.
objetivo	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo en el pozo
resultado	Tener en eficiente servicio de agua potable

Acción	Suministro y colocación de módulo de protección digital para alto y bajo voltaje del equipo de bombeo.
fecha	mayo
lugar	Ubicado en la calle López Cotilla # 3000, col. San miguel.
objetivo	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo en el pozo
resultado	Tener en eficiente servicio de agua potable

Acción	Suministro y colocación de banco de capacitores.
fecha	mayo
lugar	calle Manuel J. Aguirre # 600, col. C.T.M
objetivo	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo en el pozo
resultado	Tener en eficiente servicio de agua potable

Acción	Suministro y colocación de banco de capacitores.
fecha	mayo
lugar	Pozo # 2 en la delegación de mechoacanejo
objetivo	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo en el pozo
resultado	Tener en eficiente servicio de agua potable

Acción	Suministro y colocación de banco de capacitores.
fecha	mayo
lugar	Pról. Ignacio Ramírez, esq. Con libramiento oriente, col. C.T.M.
objetivo	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo en el pozo
resultado	Tener en eficiente servicio de agua potable

Acción	Asesoría para la limpieza de las membranas en la planta potabilizadora de agua en la comunidad del tablero.
fecha	junio
lugar	Comunidad de el tablero
objetivo	Mantenimiento preventivo a la infraestructura del agua potable
resultado	Tener en eficiente servicio de agua potable

Acción	Suministro y colocación de bomba charqueras en el cárcamo de bombeo en la planta tratadora de aguas residuales de mechoacanejo.
fecha	junio
lugar	camino a la presa s/n, mechoacanejo
objetivo	Mantenimiento correctivo de la planta tratadora de aguas residuales
resultado	Funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales.

Acción	: Suministro y colocación de protección contra altas y bajas de voltaje y contactor para el equipo de bombeo en el pozo de San pedro.
fecha	mayo
lugar	calle Juana A. García, Col. San pedro.
objetivo	Proteger el equipo de bombeo contra altas y bajas de voltaje.
resultado	Tener servicio de agua eficiente.

Acción	Reparación de equipo de bombeo en el pozo de San pedro.
fecha	mayo
lugar	calle Juana A. García, Col. San pedro
objetivo	Reparación del equipo de bombeo
resultado	Tener un servicio de agua eficiente

Acción	Adquisición de equipo nuevo de bombeo para el pozo de san pedro pozo de San pedro.
fecha	junio
lugar	Calle Juana A. García, Col. San pedro.
objetivo	Tener un equipo de bombeo en reserva.
resultado	Tener un servicio de agua eficiente

Acción	Suministro y colocación de contactor, protección contra altas y bajas de voltaje y caja protectora.
fecha	abril
lugar	calle sicomoros, col arboledas.
objetivo	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo y así tener un servicio del agua.
resultado	Tener un servicio de agua eficiente

Acción	Reparación del equipo de bombeo en el pozo del Fracc. Arboledas.
fecha	abril
lugar	Calle sicomoros, col arboledas.
objetivo	Reparación del equipo de bombeo
resultado	Tener un servicio de agua eficiente

Acción	suministro y colocación de banco de capacitores
fecha	
lugar	Calle sicomoros, col arboledas.
objetivo	reducir el cobro por multa del factor de potencia de CFE
resultado	Reducción del cobro en el pago de la energía eléctrica.

Acción	Reparación del equipo de bombeo
fecha	junio
lugar	Quintana roo # 32, fracc. Los ángeles
objetivo	Reparación del equipo de bombeo
resultado	tener un buen servicio de agua potable

Acción	Suministro e instalación de módulo de capacitores.
fecha	mayo
lugar	Carretera mechoacanejo – el rosario, el saucito.
objetivo	reducir el cobro por multa del factor de potencia de CFE
resultado	Reducción del cobro en el pago de la energía eléctrica.

Acción	suministro e instalación de módulo de protección digital, para altas y bajas de voltaje
fecha	mayo
lugar	Calle orquídea esquina con calle gladiola, fracc. Maravillas.
objetivo	: evitar desperfectos del equipo de bombeo debido a las altas y bajas de voltaje..
resultado	Protección y buen funcionamiento del equipo de bombeo para tener un servicio del agua potable eficiente.

Acción	Suministro e instalación de módulo capacitores.
fecha	mayo
lugar	Calle orquídea esquina con calle gladiola, fracc. Maravillas.
objetivo	Evitar la multa por el factor de potencia la cual se cobra mensualmente en el recibo de la C.F.E...
resultado	Disminución del cobro en el recibo de la energía eléctrica.