

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

MANTENIMIENTO A LUMINARIAS:

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/1/2021	Apolonio Moreno # 30	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Manuel J Aguirre # 260	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Nayarit esq. Durango	1 base p/fotocelda, 1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2024	Lampara dañada	
	Moctezuma sur # 500	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Artesanos esq. Industria	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Pedro Vallin # 34	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Pension Mpal.	1 foco aditivo metalico de 1000 W	Foco fundido	
	Fidel Velazquez # 45		Falso contacto en conexiones	
	Lazaro Cardenas # 19		Falso contacto en conexiones	
	Prol. Herrera I. Cairo # 218 A	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Caballitos # 68	1 foco led de 50 W	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: LA TRINIDAD					
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento	
11/3/2021	5 de Mayo #11	1 fotocelda 2024	Lampara dañada		
	Pino Suarez #22	1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada		
	VILLA DE ORNELAS				
	Conocido	1 fotocelda 2024, 1 base para fotocelda, 1 foco LED de 40 W	Lampara dañada		
	EL PUEBLITO				
	Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido		
	Conocido	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido		
	Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido		
Conocido	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido			

Conocido		Restauración del circuito del Pozo de Agua	
EL TABLERO			
Conocido	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido	
Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido	
Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido	
TEOCALTICHE			
Hidalgo s/n	5 focos vapor de sodio de 100 W	Focos Fundidos	
Juarez s/n	3 focos LED de 40 W	Focos Fundidos	
Mercado Municipal		Se revisó la bomba de agua	

LUGAR DE TRABAJO: Las Flores				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/4/2021	5 de febrero s/n		Falso contacto en conexiones	
	Cerca del pozo	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Conocido	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Jalisco s/n	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Frente al termo		Falso contacto en conexiones	
	Conocido	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Conocido	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Conocido		Falso contacto en conexiones	
	Conocido		Falso contacto en conexiones	
	Primaria	1 foco led de 50 W, 1 base p/fotocelda	Lampara dañada	
	Conocido		Falso contacto en conexiones	
TEOCALTICHE				
SE APOYO DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CON CONEXIONES ELECTRICAS EN DEPOSITOS DEL AGUA DE LA CRUZ				

LUGAR DE TRABAJO: El Salitre				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/5/2021	Plaza Principal		Se reactivo circuito	

TEOCALTICHE			
Julian Medina esq. Porfirio Martin del campo	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
Priv. Montes de Oca # 11		Falso contacto en conexiones	
Uruguay # 22	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
Uruguay esq. Brasil	2 m de cable THW 1X14 AWG	Lampara dañada	
Loma de la Vista # 12		Falso contacto en conexiones	
Juarez # 350 A	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
Pensador Mexicano # 5		Falso contacto en conexiones	
Brasil # 26	1 foco vapor de sodio de 150 W, 2 m de cable 1x14 AWG	Lampara dañada	
Juarez # 367	1 foco led de 50 W	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/8/2021	Rincon Musical	3 foco vapor de sodio de 150 W	Reparacion de 3 luminarias	
	Hidalgo #	1 foco vapor de sodio de 100 W	Foco fundido	
	Profesora Ma. De la luz ornelas s/n	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Justo Sierra # 20	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
SANTA BARBARA				
	Conocido s/n	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Conocido s/n	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
AHUETITA				
	Conocido s/n	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
HUEJOTITLAN				
SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES				
ANALCO				
SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES				

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/9/2021	Arroyo de Allende # 98	1 foco led de 50 W	Foco fundido	

Juan A. Garcia # 220	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
Callejon del Ciervo # 26	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
Escobeteros # 35	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
Donato Guerra # 549	1 foco de 65 W	Foco fundido	
LA PARRITA			
Revolución # 17	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
EL SOYATAL			
Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
Conocido		Falso contacto en conexiones	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche					
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento	
11/10/2021	Rosa Oriente esq. Guanajuato	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Moctezuma sur # 316	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada		
	Moctezuma sur # 470	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Guanajuato esq. Quintana roo	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Nogales esq. Rosales	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Pino Suarez # 60	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Aristeo Ruiz # 107	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada		
	Mariano Aldama esq. Esperanza	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Comonforth # 2	1 foco led de 50 W	Foco fundido		
	Herrera I Cairo # 712	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	EJIDO DE JESUS AGUIRRE				
	Sembradores # 518	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	LA CAPILLA				
	Emiliano Zapata # 4	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
REFUGIO DE LAS URRACAS					
Alegria # 55	1 foco led de 50 W	Foco fundido			
SAN JOSE DE LA HACIENDITA					
Los Pinos # 6	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido			

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche					
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento	
11/16/2021	La Cruz # 162	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	CAMELLON PROL. JUAREZ				
	Lampara # 8	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Lampara # 11	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Lampara # 12	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Lampara # 13	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Lampara # 14	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Lampara # 15	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Lampara # 17	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Priv. 5 de febrero # 30	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Priv. 5 de febrero # 47	1 base p/fotocelda, 1 foco led de 50 W, 1 soquet E-26	Lampara dañada		
	Ignacio Ramirez # 48	2 m de cable THW 1x14 AWG	Cambio de conductores dañados		
	Encinos # 1		Falso contacto en conexiones		
	Los Arcos		Conexión electrica para energizacion de rotomartillo		
	Presidencia Mpal.	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2021, 10 m de cable 2x14 AWG, 2 reflectores led de 150 W, 1 estructura para fijar los reflectores	Se Ilumino Explanada de plaza principal		
	CALERITA				
	Capilla	1 fotocelda 2024	Lampara dañada		
	Conocido		Falso contacto en conexiones		
	SAN ANTONIO DE CALERA				
	Plaza principal	2 foco led de 40 W	reparacion de 2 luminarias		
EJIDO DE JESUS AGUIRRE					
Kiosko de la plaza		se retiraron cables dañados por motivo de corto circuito			

LUGAR DE TRABAJO: Huejotitlan				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento

11/17/2021	Fco. Villa esq. Morelos	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Plaza principal		Falso contacto en conexiones		
	Morelos # 33	1 foco led de 50 W	Foco fundido		
	Morelos # 24	1 foco led de 50 W	Foco fundido		
	Morelos # 12	1 foco led de 50 W	Foco fundido		
	MECHOACANEJO				
	Francisco Villa # 28	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Zaragoza # 15	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Juarez # 32	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Negrete # 121B	1 foco led de 50 W	Foco fundido		
	CERRITO COLORADO				
	Conocido	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Conocido		Falso contacto en conexiones		
	Privada Lopez # 20		Se reactivo circuito		

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/18/2021	Guerrero #16	1 foco vapor de sodio 150 W	Foco fundido	
	Guerrero #117		Falso contacto en conexiones	
	Campo de Futbol de San Miguel		Falso contacto en conexiones	
	Unidad Deportiva de San Miguel	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
LAS FLORES				
SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES				
GAVILAN DE ARRIBA				
SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES				
GAVILAN DE ABAJO				
	En la Iglesia	1 fotocelda 2021, 1 base para fotocelda	Lámpara Dañada	
	Telesecundaria	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
	Conocido	1 base para fotocelda	Lámpara Dañada	
	Conocido		Falso contacto en conexiones	
EJIDO JESUS AGUIRRE				
	Las Flores s/n	1 foco LED de 40 W, 1 base para fotocelda	Lámpara Dañada	
	Plaza principal	15 m. de neutranel 1+1	Lámpara Dañada	

	Ganaderos #2	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
	Ganaderos #13	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: San Bernardo

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/19/2021	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Conocido	1 soquet E-26	Lampara Dañada	
	CORRAL BLANCO			
	SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES			
	TEOCALTICHE			
	Jose G Laris # 30	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Cuauhtemoc # 106	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Brasil # 62	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Soprano # 14		Falso contacto en conexiones	
	EL SALITRE			
	Los Arroyos # 15	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Vallarta # 20	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	20 de Noviembre # 20	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Alta Vista # 4	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/22/2021	Plaza principal # 50	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Ramon corona	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	CAMELLON HIDALGO COCA-COLA A CLUB DE LEONES			
	Lampara # 4	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Lampara # 5	1 fotocelda 2024, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada	
	Lampara # 7	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Lampara # 15	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Lampara # 16	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada	
	Lampara # 22	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	

CAMELLON HIDALGO CLUB DE LEONES A GANADERA			
Lampara # 2	2 foco vapor de sodio de 150 W	Reparacion de 2 lamparas	
Lampara # 6	2 foco vapor de sodio de 150 W	Reparacion de 2 lamparas	
Lampara # 7	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada	
Lampara # 10		Limpieza de Cristal difusor	
Cerro de los Gregorios # 3		Falso contacto en conexiones	
Geminis		Falso contacto en conexiones	
Lopez cotilla # 419	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada	
MECHOACANEJO			
Francisco villa # 28		Falso contacto en conexiones	
Francisco villa # 31	1 foco led de 40 W	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Huejotitlan

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/23/2021	Bolivar # 24	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	A un costado de la Iglesia	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Juarez # 5	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Juarez # 49	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Francisco villa # 22	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Francisco villa # 8	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	RANCHO LOS DIAZ			
Los Diaz # 70	1 foco led de 50 W	Foco fundido		
TEOCALTICHE				
Nazaret # 1		Falso contacto en conexiones		
Niños Heroes #		Falso contacto en conexiones		
Constitucion # 50	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
Constitucion # 266		Falso contacto en conexiones		
Venustiano Carranza # 171	1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2024	Lampara dañada		
Juarez # 83 B	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada		
AGUATINTA				
Morelos # 2	1 foco led de 50 W	Foco fundido		

Ocales # 2	4 m de cable THW 1x14 AWG	Lampara dañada	
Telesecundaria	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
MECHOACANEJO			
5 de Mayo # 9	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
Zaragoza # 22	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
Unidad deportiva	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
Celaya esq. Madero	1 fotocelda 2021, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada	
Madero # 26		Falso contacto en conexiones	
Francisco Villa # 46		Falso contacto en conexiones	
Francisco Villa # 35	1 foco led de 50 W	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: La Trinidad

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/24/2021	Conocido	1 fotocelda 2024	Lampara dañada	
	LA SIERRITA			
	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	EL TABLERO			
	Conocido	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	PASO DE LA CANOA			
	Emma Muñoz # 17	1 fotocelda 2021	Lampara dañada	
	Emma Muñoz s/n	1 fotocelda 2021	Lampara dañada	
	Capilla	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Emma Muñoz s/n	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	SAN JOSE DE LA HACIENDITA			
	Conocido	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Sabino Cobos # 23	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	AJOJUCAR			
	Plaza Principal	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Kiosko de la plaza	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Cancha	1 foco led de 50 W	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/25/2021	Plaza principal	2 cajas de cable thw 1x14 awg	Se Cambiaron conductores dañados que alimentan luces en estructura de andador 5 de mayo	
	Oficina en Comandancia mpal.	2 lampara led de 18 W, 2 tomacorriente	Apoyo con instalacion electrica	
	Prol. Artesanos s/n	1 soquet E-39, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada	
	Panteon Mpal.		Se reactivo circuito que alimenta motobomba	
	BELEN DEL REFUGIO			
SE APOYO AL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA PARA PODA DE ARBOLES EN SECUNDARIA				

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/26/2021	Bahamas # 14	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Hidalgo # 404	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada	
	Lopez Cotilla # 419	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	San Luis Potosi # 60	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Luis Donaldo Colosio # 7	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Loma del Mirador # 6	1 foco led de 40 W, 6 m de cable thw 1x14	Lampara dañada	
	Lopez Cotilla # 474	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Francisco Rodriguez Gomez # 180	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Priv. Niños Heroes DIF	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	BELEN DEL REFUGIO			
LEVANTAMIENTO DE CUCHILLA EN SECUNDARIA				
EL TABLERO				
	Niños Heroes # 15	1 fotocelda 2024, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada	
HUEJOTITLAN				
	Francisco Villa # 13A	1 foco led de 50 W	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento

11/29/2021	Luis Donaldo Colosio # 7	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada	
	De La Rosa esq. Priv. Los Angeles	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada	
	Juarez # 350 A	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2024, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada	
	Moctezuma Sur # 500	1 foco led de 40 W	Foco Fundido	
	Juan A Garcia # 1	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido	
	Loma Bonita Modulo de proteccion civil	1 soquet E-26, 1 foco led de 50 W	Lampara dañada	
	Juan A Garcia Pozo de agua potable	1 foco led de 50 W	Foco Fundido	
	San Luis Potosi # 19	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada	
	Niños Heroes # 567	1 base p/fotocelda	Lampara dañada	
	MECHOACANEJO			
	2 de Abril # 30		Falso contacto en conexiones	
	La Palma # 12	1 foco led de 40 W	Foco Fundido	
	Fco. Villa # 31	1 foco led de 40 W	Foco Fundido	
	5 de Mayo esq. Zaragoza	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido	
Ramon Corona # 100	1 fotocelda 2021, 1 foco led de 40 W, 6 m de cable thw 1x14 awg	Lampara dañada		

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
11/30/2021	CBTis		Se presto mano de obra para realizar una instalacion de centro de carga y contactos	
	Panteon Municipal		Reubicacion de ductos de agua	
	Vallarta # 159 A	1 balastro v/s 150 W	Lampara dañada	
	Se apoyo con mano de obra y vehiculo Ram para instalacion de adornos navideños en plaza principal			