

2022

INFORME MENSUAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE  
JUNIO | 2022



Alumbrado Público

H. Ayuntamiento de Teocaltiche

Administración 2021-2024

05/06/2022

## DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	
01/06/2022	Pozo de Arboledas		Falso Contacto en Conexiones	
	Priv. Doroteo Arango #8		Falso Contacto en Conexiones	
	Argentina esq. Uruguay	1 Foco Vapor de Sodio 150 W	Foco Fundido	
			Apoyo al departamento de Sistemas	
	Andador Chile #6		Falso Contacto en Conexiones	
	San Pedro #27	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	San Clemente #53		Falso Contacto en Conexiones	
	<b>BUENA VISTA</b>			
	Oriente #14	1 Foco Vapor de Sodio 150 W	Foco Fundido	
	<b>MECHOACANEJO</b>			
	Unidad Deportiva		Se reparó un corto circuito en el Patio de la Unidad donde está el área de Juegos. Se levantaron dos postes completos para recablear	

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	
02/06/2022	Calle Nogales		Apoyo a Jardineros	
	Vivero		Apoyo a Jardineros	
	<b>LAS FLORES</b>			
	Escuela Primaria		Se cambió 1 motor de una bomba en los baños	
	Quiosco	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido	

	Conocido	1 base para fotocelda, 1 Fotocelda 2021	Lámpara Dañada
	Conocido	1 Foco LED de 50 W E E26	Foco Fundido
	Conocido	1 Foco LED de 50 W E E26	Foco Fundido

<b>LUGAR DE TRABAJO: CALERA</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material</b>	<b>Observaciones</b>
03/06/2022	Conocido	1 Poste	Se instaló un poste
	<b>TEOCALTICHE</b>		
	Vallarta #40	2 m de cable Pot 2x14, 1 base para fotocelda, 1 Foco de 40 W E39	Lámpara Dañada
	Emiliano Zapata #150	1 Fotocelda 2021	Lámpara Dañada
	Zaragoza #264	1 Fotocelda 2021	Lámpara dañada
	<b>CALERA</b>		
	Afuera de la Iglesia	3 m de cable pot #14	Lámpara dañada
	Pedro Morneo s/n	2 Lámparas tipo suburbanas, 70 m de cable neutranel 1+1. 6 m de cable pot 14. 2 focos LED de 40 W E39, 2 Fotoceldas 2021	

<b>LUGAR DE TRABAJO: GAVILAN DE ABAJO</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
06/06/2022	En frente de la Escuela		Falso contacto en conexiones
	Cuitlahuac #17	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Calle Al Templo #10	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	<b>GAVILAN DE ARRIBA</b>		
	Cancha de Basquetbol	1 Foco LED de	Foco Fundido

		50 W E26	
	Morelos #19		Falso Contacto en Conexiones
	Morelos #5	1 Foco LED de 40 W E39, 1 Fotocelda 2021	Lámparas Dañada
	Glorieta del Chapulin	2 bases empotrables H-625/N Cuenca 1	Se cambiaron dos cristales para cubrir los focos del semáforo.
<b>LAS URRACAS</b>			
	Conocido	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Conocido		Falso Contacto en conexiones
	Conocido	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido

<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
07/06/2022	Panteón Municipal	28 Focos LED de 50 W E26,8 Soquet Redondo de porcelana,1 base para fotocelda, 5 fotoceldas 2021, 5 m de cable pot 2x14	Reparacion de lámparas y remplazo de focos fundidos

<b>LUGAR DE TRABAJO: SAN ISIDRO</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
08/06/2022	Conocido	1 foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Conocido	1 Soquet Redondo Porcelana	Lámpara dañada
<b>TEOCALTICHE</b>			
	Taller mecanico		Se dejó la

			camioneta para mantenimiento
	Matamoros #105	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Gil Mendoza #32	1 Foco LED de 40 W E39, 1 Fotocelda 2021	Lámpara Dañada
	Caballitos #6		Falso contacto en conexiones
	Soprano esq. Cantante	1 Soquet de Plastico Redondo	Lámpara Dañada
	Taller Mecánico		Se dejó la Pluma para mantenimiento

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
09/03/2022	Juan A. García #94	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Unidad Deportiva "Manuel J. Aguirre"		Se revizaron los registros y los postes de alumbrado.
<b>BUENA VISTA</b>			
			Se apoyó al departamento de Parques y Jardines
<b>SAN ANTONIO DE LA CALERA</b>			
	Porfirio Diaz #54	1 Soquet cuadrado de porcelana, 1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Porfirio Díaz #15		Falso contacto en conexiones
	Quiosco	1 Foco LED de 40 W E26	Foco Fundido

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>

10/06/2022			Apoyo a Parques y Jardines
	Mazcua #15	2 m de Cable pot 14	Falso contacto en conexiones
	<b>LA TRINIDAD</b>		
	Unión #26	1 Fococelda 2021, 1 Foco LED de 50 W E26	Lámpara Fundida
	Unión #51	10 m de cable neutranel 1+1	Falso contacto en conexiones en 4 lámparas
	Unión #32	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	<b>MECHOACANEJO</b>		
	Juan Manuel Lopez Delgado #165	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Ramón Corona #45	1 Foco LED de 50 W E26, 1 Base para fococelda, 1 Fococelda 2021	Lámpara dañada
	Insurgentes esq. Luis Donaldo Colosio	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	2 de Abril #59		Falso contacto en conexiones
	Francisco I Madero #4	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido

<b>LUGAR DE TRABAJO: BELEN DEL REFUGIO</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
13/06/2022	Alegría #58	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Priv. Marin #6	1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción	Cambio de tecnología.
	Eulogio Gomez #111	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Guerrero #320	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Guadalupe #3	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	<b>TEOCALTICHE</b>		
	Prol. La Rosa #320	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Alvarez del Castillo #25		Falso Contacto en

			conexiones
	Loma del Arbol #15	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Marcelino Adame #134		Falso contacto en conexiones
	Constitución #304	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Loma Linda #31	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Loma Linda s/n	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
14/06/2022	Buganvilia Oriente #1A	1 Lámpara tipo suburbana, 3 m de cable pot 14, 1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción E39 a E26	Instalación de luminaria
	Pedro Vallin #15	1 Lámpara tipo suburbana, 3 m de cable pot 14, 1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción E39 a E26	Instalación de luminaria
	Manuel M. Dieguez	1 metro de cable pot 14	Falso contacto en conexiones
	La Rosa #166	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Begonia #3		Falso contacto en conexiones
	Niños Heroes #145		Falso contacto en conexiones
	Guanajuato #46	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Lopez Mateos #39	1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción E39 a E26	Foco Fundido
<b>EL SOYATAL</b>			
SE REVIZÓ LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ENCONTRANDOSE			

EN BUENAS CONDICIONES			
<b>EL SALITRE</b>			
Conocido	2 m de cable 2x14	Falso contacto en conexiones	
Conocido	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido	
Conocido		Falso contacto en conexiones	
Conocido	1 Fococelda 2021, 1 base para fococelda	Lámpara dañada	
Conocido		Falso contacto en conexiones	
<b>LA PARRITA</b>			
Canal #7	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido	
Canal #18	1 Fococelda 2021	Lámpara dañada	

<b>LUGAR DE TRABAJO: AHUETITA DE ABAJO</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
15/06/2022	SE REVIZÓ LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ENCONTRANDOSE EN BUENAS CONDICIONES		
	<b>TEOCALTICHE</b>		
	Preparatoria UDG		Se revisó el circuito de las lámparas de la calle. Se retiró 1 poste se reconectó la línea.

<b>LUGAR DE TRABAJO: LA PARRITA</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
16/06/2022	Francisco Villa #1	1 Lámpara Tipo Suburbana, 3 m de cable POT 14, 1 Foco	Instalación de luminaria



		LED de 50 W E26, 1 Reducción de E39 a E26	
Francisco Villa #10		1 Base para fotocelda	Lámpara dañada
Francisco Villa #7		1 Foco LED de 50 W E26, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 2021, 1 soquet colgante	Instalación de luminaria reconstruida
Francisco Villa #2		1 Lámpara Tipo Suburbana, 3 m de cable POT 14, 1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción de E39 a E26	Instalación de luminaria
Francisco Villa s/n			Falso contacto en conexiones
El Canal #23		1 Lámpara Tipo Suburbana, 3 m de cable POT 14, 1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción de E39 a E26	Instalación de luminaria
El Canal #21		1 Lámpara Tipo Suburbana, 3 m de cable POT 14, 1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción de E39 a E26	Instalación de luminaria
El Canal #15			Falso contacto en conexiones
Conocido		1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
El Canal s/n			Falso contacto en conexiones
Conocido		1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
<b>MECHOACANEJO</b>			

	Negrete #50	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Lazaro Cardenas #47		Falso contacto en conexiones
	Negrete esq. Diana Laura Riojas	1 Fococelda 2021	Lámpara dañada
	Negrete #159	1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción	Foco Fundido
	Jardín de niños Alfredo Ramón Plascencia	1 Fococelda 2021	1 Lámpara dañada

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
17/06/2022	Lopez Mateos #56	1 Fococelda 2021	Lámpara dañada
	11 de Noviembre #53		Falso contacto en conexiones
	Juan A. García #302	1 Fococelda 2021	Lámpara dañada
	Juan A. García #318		Falso contacto en conexiones
	Juan A. García #380	1 Foco LED de 40 W E26, 1 Reducción E39 a E26	Foco Fundido
	Herrera y Cairo #214	1 Soquet cuadrado, 1 Fococelda 2021, 1 Base para fococelda, 1 foco LED de 50 W E26	Lámpara dañada
	Campeños esq. H. Ayuntamiento	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
20/06/2022	San José #34		Falso Contacto en

			Conexiones
	San Miguel #26		Falso Contacto en Conexiones
			Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
	Plaza Principal		Se revisaron las Taps del Transformador

<b>LUGAR DE TRABAJO: AJOJUCAR</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
21/06/2022			Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
	Miguel Hidalgo #4	1 Foco LED de 40 W E26	Foco Fundido
	<b>SAN ANTONIO</b>		
			Apoyo al Departamento de Parques y Jardines

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
22/06/2022	Camellón Juárez	1 Lámpara LED de 60 W	Instalación de luminaria
	<b>SAN ANTONIO</b>		
	Jardin de Niños		Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
	<b>CALERA</b>		
	Plaza Principal	2 Focos LED de	Focos Fundidos

		40 W E26, 2 Reducciones E39 a E26	
	Plaza Principal		Apoyo al Departamento de Parques y Jardines

<b>LUGAR DE TRABAJO: LAS FLORES</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Observaciones</b>
23/06/2022	Conocido		Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
	<b>LOS GAVILANES</b>		
	Cancha de Usos Múltiples	55 m de Cable Neutranel 1+1	Apoyo al Departamento de Parques y Jardines

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
24/06/2022	Gladiola #42		Falso contacto en conexiones
	Colima #10	1 Foco LED de 40 W E39, 1 Reducción E39 a E26	Foco Fundido
	Pensador Mexicano #52	Base para Fotocelda, 2 m de cable Pot	Lámpara dañada
	Zaragoza #380	1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción E39 a E26	Foco Fundido
	Loma Alta #43	1 Foco LED de 50 W E26, 1 Reducción E39 a E26	Foco Fundido

	Loma Alta #27	1 Fotocelda	Lámpara Dañada
	Loma Grande #29	1 Foco LED de 40 W E39, 1 Reducción E39 a E26	Foco Fundido
	Loma Grande #35	1 Foco LED de 40 W E39, 1 Reducción E39 a E26	Foco Fundido
	Callejón del Zapote #1	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Juan A. García #38		Falso contacto en conexiones
<b>BELEN DEL REFUGIO</b>			
	Guerrero esq. Hidalgo	1 Foco LED de 40 W E39, 1 Base para Fotocelda, 1 Fotocelda 2021	Lámpara Dañada
<b>JESUS AGUIRRE</b>			
	Los Angeles #10	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
25/06/2022	Fresno #59	1 Foco LED de 40 E E26	Foco Fundido
	San Angel #17		Falso contacto en conexiones
	Priv. El Ciervos #47		Falso contacto en conexiones
	Gil Mendoza esq. Caballitos	1 Fotocelda 2021	Lámpara Dañada
	Los Arcos #29		Falso contacto en conexiones
	Venustiano Carranza #53		Falso contacto en conexiones
	Arroyo Allende #96		Falso contacto en conexiones
	Emiliano Zapata #53		Falso contacto en conexiones

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
27/06/2022	Pedro Vallin		Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
	Camellón Juan Pablo		Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
	Emiliano Zapata #138	1 Foco vapor de sodio de 150 W	
	Guerrero #33		Falso contacto en conexiones
	Juan A Garcia #378		Falso contacto en conexiones
	San Vicente #5		Falso contacto en conexiones

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
28/06/2022	Cipreces #34		Falso contacto en conexiones
	Niños Heroes #117		Falso contacto en conexiones
	Niños Heroes #815		Falso contacto en conexiones
	Jerico #39		Falso contacto en conexiones
	Juan A. Garcia #408		Falso contacto en conexiones
	Victor Ordorica #77	1 m de cable Pot, 1 Base para fotocelda, 1 fotocelda 2024, 1 soquet de porcelana E26	Lámpara dañada
	Los Arcos #39		Falso contacto en conexiones
	Los Arcos #51		Falso contacto en conexiones
Priv. Montes de Oca #23	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	

	Priv. Montes de Oca #13		Falso contacto en conexiones
	Priv. Ignacio Ramirez #36	1 Foco LED de 40 W E39, 1 Reducción E39 a E26	Foco Fundido

<b>LUGAR DE TRABAJO: MECHOACANEJO</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	
29/06/2022	Lazaro Cardenas #38	1 Foco LED de 40 W E26	Foco Fundido	
	Ramón Corona esq. Juarez	1 Fotocelda 2024, 1 Base para Fotocelda	Lámpara Dañada	
	Andador Lámpara #1		Falso contacto en conexiones	
	Plazoleta	2 Focos LED de 40 W E39, 2 Reducciones E39 a E26, 2 M de cable Pot 14	Lámpara dañada	
	Delegación	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	<b>SAUCITO</b>			
	Vicente Guerrero #54 B	1 Foco Vapor de Sodio de 100 W, 1 Fotocelda 2021	Lámpara dañada	
	Circuito del Jardin de Niños	1 fotocelda 2021, 1 foco vapor de sodio 100 W	Lámpara dañada	
	<b>CALERA</b>			
	Díaz Ordaz s/n	1 Foco LED de 50 W, 1 reducción E39 a E26	Foco Fundido	
	Díaz Ordaz s/n		Falso contacto en conexiones	
	<b>TEOCALTICHE</b>			
	Luis Echeverria #66 A	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	

<b>LUGAR DE TRABAJO: SAN BERNANDO</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material utilizado</b>	<b>Observaciones</b>
30/06/2022	Conocido	4 Lámparas Suburbanas, 120 m de cable neutranel 1+1, 4 Reducciones, 4 Foco LED de 40 W E39, 4 Fotocelda 2021, 12 m de cable Pot 12	Instalación de 4 luminarias